

VALUTAZIONE DI CONFORMITA'

emessa come previsto da UNI 11128: 2004, punto 8

Per i prodotti da costruzione di laterizio **Tavellone: T6x25x60/to/fr**

Dimensioni [h x b x L]	[cm]	6 x 25 x 60
Spessori dei setti e delle pareti	[mm]	> 5
Planarità	[mm]	f = +/- 13
Rettilinearità		f = +/- 12
Ortogonalità		f = +/- 10
Aspetto	--	Conforme
Resistenza alla flessione	[N]	4.000

CALCEMENTI JONICI SRL

Contrada Limarri
Zona Ind.le 89048 Siderno marina (RC)
Tel. 0964 382811 (centralino) - 0964 382825 (Uff. Comme.le) - Fax 0964 382866
E-mail: info@calcementi.it

Dichiara

Sulla base dei controlli di produzione in fabbrica

che i prodotti da costruzione di laterizio oggetto di questa valutazione sono conformi alla norma

UNI 11128: 2004

Siderno Marina, 10.01.2018

L'Amministratore Unico
CALCEMENTI JONICI s.r.l.
L'AMMINISTRATORE UNICO
(*Francesco D'AGOSTINO*)