

VALUTAZIONE DI CONFORMITA'

emessa come previsto da UNI 11128: 2004, punto 8

Per i prodotti da costruzione di laterizio **Tavellone: T6x25x140/to/fr**

| | | |
|-----------------------------------|------|---------------------|
| Dimensioni [h x b x L] | [cm] | 6 x 25 x 140 |
| Spessori dei setti e delle pareti | [mm] | > 5 |
| Planarità | [mm] | f = +/- 21 |
| Rettilinearità | | f = +/- 21 |
| Ortogonalità | | f = +/- 10 |
| Aspetto | -- | Conforme |
| Resistenza alla flessione | [N] | 1.600 |

CALCEMENTI JONICI SRL

Contrada Limarri
Zona Ind.le 89048 Siderno marina (RC)
Tel. 0964 382811 (centralino) - 0964 382825 (Uff. Comme.le) - Fax 0964 382866
E-mail: info@calcementi.it

Dichiara

Sulla base dei controlli di produzione in fabbrica

che i prodotti da costruzione di laterizio oggetto di questa valutazione sono conformi alla norma

UNI 11128: 2004

Siderno Marina, 10.01.2018

L'Amministratore Unico

CALCEMENTI JONICI s.r.l.
L'AMMINISTRATORE UNICO
(*Francesco D'AGOSTINO*)